

Projektovaná zařízení

Montáž

-  Zemní kabelové vedení nn
-  Rozpojovací skříň
-  Připojková skříň
-  Svodič přepětí
-  Uzemnění


Stávající

-  Sloup betonový
-  Rozpojovací skříň
-  Zemní kabelové vedení nn
-  Vedení venkovní

**Obecní úřad Dobrá  
stavební úřad**

Příloha k územnímu rozhodnutí

č.j. 1554/2023 ze dne 6.6.2023



Výběr a stavba elektric. zař. - Elektrická vedení ČSN 33 2000-5-52 ed.2

Uzemnění podle ČSN 33 2000-5-54 ed.3,

Napěťová soustava 3PEN AC 50Hz 400/230V automatická ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 332000-4-41 ed.3 a PNE 33 0000-1 automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C.

Sítě jsou zakresleny orientačně, je nutno je vytýčit, včetně soukromých přípojek.

|                                                             |                     |                 |                 |                      |                                                                 |                    |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| ÚOZI                                                        | Zaměřil             | Zpracoval       | Kreslil         | Kontroloval          | ARPEX MORAVA s.r.o.<br>Teslova 873/2<br>702 00 Ostrava - Přívoz |                    |
| Ing. R. Janura                                              | Ing. R. Janura      | Ing. P. Štverák | Ing. P. Štverák | Ing. J. Horák        |                                                                 |                    |
| Kat. území:                                                 | Pazderna            |                 |                 |                      |                                                                 |                    |
| Objednal:                                                   |                     |                 |                 | Souř. systém: S-JTSK |                                                                 |                    |
| Investor:                                                   | ČEZ Distribuce a.s. |                 | Vyšk. systém:   | B.p.v.               | Formát:                                                         | A3                 |
| Číslo stavby:                                               | IV-12-8020350       |                 | Stupeň TD:      | PC                   | Datum:                                                          | 9/2022             |
| Název stavby:<br>Pazderna, č.parc. 63/8, ČTS, Vnk, NNv, NNk |                     |                 |                 |                      | Číslo zakázky:                                                  | 1985 21H           |
|                                                             |                     |                 |                 |                      | Měřítko                                                         | Číslo listu/celkem |
| Název výkresu:<br>0.1.1 Situační výkres širších vztahů      |                     |                 |                 |                      | 1:500                                                           | 201                |

0.2

