



- LEGENDA VO**
- - ocelový osvětlovací stožár bezpečnostový 6m, s manžetou, dřík 6.8m, vektorní 0.8m, výška svítidla 6m
 - - LED svítidlo typu Unistreet, svítidlo 28x45mm, zdroj 3200lm, 22W, uchycení na stožár
 - - - - - nově zemní kabelové vedení VO mezi sloupy CYKY 4-x10mm² + Fezn d 10mm
 - - - - - zemní - dřevěná Fezn d 10mm ve společném výkopu s kabelem
 - PS - pojisktová skříň na sloup SP s odpínacím 32A, pojisktu 10A
 - - - - - hranice parcel
 - - - - - okraje chodníku a komunikace

- STAVAJÍCÍ SÍŤ**
- - - - - stávající vodovod
 - - - - - stávající kanalizace
 - - - - - stávající rozvody plynu STL
 - - - - - stávající nadzemní vedení CETIN
 - - - - - stávající nadzemní vedení NN ČEZ Distribuce a.s.

POZNÁMKA:
 Poloha inženýrských sítí je zakreslena dle podkladů jejich správců.
 Úpravy provést podle vyjádření jednotlivých správců sítí.
 Před realizací stavby vyvčít inženýrské sítě v místě stavby

ZODP. PROJ.	Libuše SVOLUNSKÁ	DATUM	08/2017
PROJEKT SPEC.	Libuše SVOLUNSKÁ	MĚŘÍTKO	1:500
VYPRACOVAV.	Libuše SVOLUNSKÁ	ZAK. Č.	2459
INVESTOR	Obec Dobrá, Dobrá č.p. 230, 739 51 Dobrá	STUPEŇ	RDS
AKCE	Veřejné osvětlení a oprava chodníku k nádraží v Dobré parc. č. 2287, k.ú. Dobrá u Frydku-Místicku		
ČÁST	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	VÝKRES	VÝTIISK
OSBAH	SITUACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	2	

