

O B E C D O B R Á

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014

Požární řád obce Dobrá

Zastupitelstvo obce Dobrá se na svém zasedání konaném dne 10.03.2014 usneslo vydat v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

- 1) Za požární ochranu na území obce odpovídá starosta obce Dobrá.
- 2) V obci je zřízená jednotka Sboru dobrovolných hasičů, za jejíž činnost odpovídá velitel jednotky.
- 3) Obec při zabezpečování požární ochrany v obci spolupracuje s:
 - a) Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje,
 - b) Občanskými sdruženími, veřejně prospěšnými organizacemi a jinými orgány a organizacemi působícími na úseku požární ochrany.

Článek 2

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky

- 1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se považují zejména:
 - a) **svařování**, jímž se rozumí tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení kovových i nekovových materiálů, pokud jsou prováděny otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, plazmou, elektrickým odporem, laserem, třením, aluminotermickým svařováním, jakož i používání elektrických pájedel a benzínových pájecích lamp a používání otevřeného ohně při nahřívání živic v tavných nádobách.
 - b) **rozdělování ohňů v přírodě**. Podmínkami požární bezpečnosti pro rozdělování ohňů v přírodě jsou zejména:
 - I) místo rozdělování ohně se volí tak, aby nemohlo dojít ke vznícení okolních hořlavých předmětů, porostů a hořlavých konstrukcí budov vlivem sálavého tepla, úletem žhavých částic, vedení tepla apod.
 - II) místo pro rozdělování ohně musí být izolováno vhodným způsobem od hořlavých látek (např.: obložení kameny, vytvoření ochranného pásma odkopáním půdy kolem ohniště apod.)
 - III) oheň smí rozdělovat jen osoba starší 18 let, osoby mladší mohou rozdělovat oheň jen v přítomnosti dospělé osoby.

- IV) oheň se nesmí ponechat bez dozoru a ohniště lze opustit až po úplném vyhasnutí ohně, jeho zalití vodou nebo zasypání zeminou.
- V) ohně nelze rozdělávat v lese a do 50 m od kraje lesa s výjimkou stanovenou právním předpisem¹.
- VI) pro rozdělování ohňů v dětských táborech, veřejných tábořištích, kempech a podobných rekreačních zařízeních zpracuje provozovatel těchto zařízení organizační a technická opatření k zabránění vzniku požáru, a dále opatření k vytvoření podmínek pro hašení požáru dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů. Oheň nelze rozdělávat v přírodě v období dlouhodobého sucha, vysokých venkovních teplot a za větrného počasí.

c) **manipulace s otevřeným ohněm a žhavými předměty.** Podmínkami požární bezpečnosti pro tyto činnosti jsou zejména:

- I) zapálené svíčky, louče, petrolejové lampy apod. umístit na nehořlavé podložky v dostatečné vzdálenosti od závěsů a záclon, zajistit je proti převrhnutí a neponechávat je bez dozoru.
- II) žhavé předměty ukládat na požárně bezpečná místa a nevychladlý popel z topidel a saze z komína ukládat do nehořlavých uzavíratelných nádob.

d) **manipulace s hořlavými kapalinami.** Podmínkami požární bezpečnosti jsou zejména:

I) přelévání nebo přečerpávání hořlavých kapalin lze provádět pouze do obalů, nádrží nebo kontejnerů k tomu účelu určených a na místech dostatečně větraných a v dostatečné vzdálenosti od možných zdrojů zapálení.

II) při činnosti podle předchozího odstavce je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm: stejně podmínky platí pro nanášení hořlavých barev a laků.

e) **manipulace s hořlavými a hoření podporujícími plyny.** Podmínkami požární bezpečnosti jsou zejména:

I) při manipulaci s hořlavými plyny je zakázáno kouřit a používat otevřený oheň stejně tak se zakazuje používat otevřeného ohně ke zkoušení netěsnosti obalů, armatur, hadic a rozvodů s hořlavými plyny.

II) láhve a sudy s hořlavými plyny musí být chráněny před nárazem, láhve musí být zajištěny proti pádu a sudy proti samovolnému pohybu.

2) Za objekty, ve kterých se provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, se dle místních podmínek považují:

Objekty pro shromažďování většího počtu osob: 1 – 5, 8.

Objekty se sklady hořlavých kapalin: 6 – 8.

Objekty, které jsou na základě kolaudačního rozhodnutí určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace: 5

¹ 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

1. budova OÚ Dobrá
2. ZŠ Dobrá
3. MŠ Dobrá
4. víceúčelový sál v ZŠ
5. dům seniorů
6. stanice pohonných hmot UNICORN
7. stanice pohonných hmot LUKOIL
8. Fa EKOMAT s.r.o.

Podmínky požární bezpečnosti jsou:

- a) objekty lze užívat jen k účelu určenému v kolaudačním rozhodnutí, případně ve stavebním povolení. Vlastník stavby je povinen udržovat stavbu v dobrém stavu, tak aby nevzniklo nebezpečí požárních závad.
- b) právnické nebo podnikající fyzické osoby určí pracovníky odpovědné za zabezpečování požární ochrany.
- c) zabezpečují školení požární ochrany zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců a odbornou přípravu preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany.
- d) vypracovávají dokumentaci požární ochrany a s obsahem dokumentace požární ochrany seznamují prokazatelně své zaměstnance.
- e) označí pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny.
- f) požární bezpečnost zajišťuje provozovatel objektu v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
- g) majitelé obytných domů a budov pro ubytování stanoví v domovních a ubytovacích rádech podmínky požární bezpečnosti pro nájemníky bytů a ubytované osoby a tyto podmínky zakotví v nájemních smlouvách. Nájemníci a ubytované osoby jsou povinny se těmito podmínkami řídit.

3) Za DOBU se zvýšeným nebezpečím požáru se považuje:

a) **období sklizně a skladování pšenin a obilovin.** Podmínkami požární bezpečnosti v tomto období jsou zejména následující:

I) nepoužívat otevřený oheň a nekouřit ve vzdálenosti menší než 15 m od pozemků s obilím, od volných skladů -(stohů) sena a slámy, v uzavřených skladech se sena a slámy (seníky a stodoly) a ve vzdálenosti menší než 15 m od těchto skladů a při práci na obilních polích.

II) při sklizni obilí přednostně sklízet obilní porosty na ohrožených místech (např. podél železničních tratí a veřejných komunikací) do vzdálenosti 15 m a neprodleně po sklizni sklidit slámu a tyto pruhy zaorat.

Požární řád obce Dobrá

III) mechanizační prostředky používané při sklizni a uskladňování vybavit vhodnými hasicími přístroji, udržovat v řádném technickém stavu a pravidelně čistit od nánosů olejů a organického prachu.

IV) při sklizni a uskladňování obilních produktů a sena mechanizačními prostředky se spalovacími motory výfuky opatřit účinnými lapači jisker. Toto opatření se netýká přeplňování motorů a mechanizačních prostředků vybavených lapači jisker již z výroby.

V) sklízený produkt se nesmí dostat do kontaktu s horkými částmi strojů (např.výfuky) a je nutno pravidelně kontrolovat zda nedochází k namotávání sena a slámy na pohyblivé části strojů.

VI) při skupinovém nasazení sklizňových strojů (5 a více kombajnů):

(1) zajistit v místě sklizně zásobu vody v cisterně nebo fekálním voze, při použití přívěsných cisteren a přívěsných fekálních vozů mít k dispozici traktor.

(2) cisternu nebo fekální vůz s vodou lze nahradit traktorem s pluhem k případnému odbourání ohniska požáru.

(3) zajistit vhodné spojovací prostředky k přivolání pomoci v případě požáru (radiostanice, mobilní telefon apod.).

VII) při naskladňování a skladování sena, slámy, dodržet následující podmínky:

(1) seno a slámu je možné skladovat v objektech (stodoly, seníky, půdní prostory apod.), pro něž je tento účel prokázán dokumentací ověřenou stavebním úřadem a které slouží pouze tomuto účelu, nebo formou volných skladů (stohů), přičemž volné skladы sena nebo slámy mohou mít objem nejvýše 4000 m³.

(2) volné skladы sena nebo slámy o objemu nad 50 m³ musí být umístěny v bezpečnostní vzdálenosti, u volných skladů do 50 m³ se při jejich umisťování postupuje v souladu s technickými normami.

VIII) v halovém skaldu nesmí být skladováno více než 8000 m³ sena nebo slámy a v půdním prostoru stáje nesmí být skladováno více než 5000 m³ sena, slámy nebo jiných stébelnatých suchých rostlin.

IX) právnické a podnikající fyzické osoby v období před naskladňováním, při naskladňování a skladování sena:

(1) prověří před naskladňováním vybavení skladu předepsanými věcnými prostředky požární ochrany (např. druh a počet hasicích přístrojů a jejich rozmístění), provozuschopnost vysoušecích ventilátorů a stav elektrických rozvodů, jakož i stav signalizačních zařízení v případě instalace automatického měření teplot,

(2) prokazatelně seznámí před naskladňováním pracovníky s povinnostmi na úseku požární ochrany a protipožárními opatřeními,

(3) zabezpečí, aby při naskladňování vzduchovými dopravníky do skladů a půdních prostorů stájí píce neprocházela přes oběžné kolo dopravníků.

X) Při umělém dosoušení musí být ohřev vzduchu nepřímý s využitím teplosměnných výměníků, přičemž:

- (1) Stacionární ohřívače na plynná a kapalná paliva musí tvořit samostatný požární úsek a odtahové komíny spalin musí být opatřeny účinnými lapači jisker,
- (2) Mobilní ohřívače musí být od skladu vzdáleny nejméně 12 m.

b) **období dlouhodobého sucha**, za něž se považuje zejména období s dlouhodobým nedostatkem srážek, nízkou půdní a vzdušnou vlhkostí, s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu a kdy vane suchý vítr (dále jen „*období sucha*“). Dobu zvýšeného nebezpečí požáru vyhlašuje krajský úřad na úřední desce krajského úřadu. Obec vyhlašuje dobu se zvýšeným nebezpečím požáru veřejnou vyhláškou obce. Podmínkami požární bezpečnosti v tomto období jsou zejména:

I) dodržování přísného zákazu kouření, rozdělávání ohňů v přírodě, používání otevřeného ohně na volném prostranství a odhadování žhavých, hořících nebo doutnajících předmětů a nedopalků cigaret,

II) vlastníci lesa a právnické a podnikající fyzické osoby nesmí v období sucha používat při činnostech souvisejících s hospodařením v lese otevřeného ohně a spalovat v lese klestí a těžební odpad. Dále musí vlastníci lesa, právnické osoby a podnikající fyzické osoby hospodařící v lesích:

- 1) kontrolovat místa, kde se před vyhlášením období sucha provádělo spalování klestí a těžebního odpadu,
- 2) označit na přístupových cestách do lesa zákaz kouření, rozdělávání nebo udržování ohně v lese, odhadování hořících a doutnajících předmětů,
- 3) prověřit lesní cesty (zejména ty, které vedou k nejvíce požárem ohroženým lesním porostům – mladý les s hustým travním podrostem) z hlediska jejich sjízdnosti.

Článek 3 **Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany**

1) Pro zabezpečení požární ochrany na území obce, ochrany životů, zdraví a majetku občanů, pro zajištění ochrany před živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi na katastru obce zřídila obec výjezdovou jednotku Sboru dobrovolných hasičů v Dobré, kategorie JPO III.

2) Nepřetržité zabezpečení požární ochrany v obci je zajištěno **KOPIS HZS MSK** v Ostravě.

Článek 4 **Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení**

- 1) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie JPO III.
- 2) Jednotka sboru dobrovolných hasičů, která je v obci zřízena čítá 12 členů.
- 3) Sraz členů jednotky po vyhlášení požárního poplachu je do deseti minut v budově kotelny staré budovy ZŠ Dobrá.
- 4) Zde se nachází veškeré vybavení jednotky : úplná výstroj jednotlivce, včetně dýchacích přístrojů a masek. Motorová stříkačka, L – čerpadlo, čerpadlo HONDA WT 30, čerpadlo NIAGARA, osvětlovací stožár, hasičské dopravní vozidlo A – 30 DVS 1, vozidlo CAS 24 RENAULT Midlum 270.16.

Článek 5 **Přehled o zdrojích vody pro hašení požáru a podmínky jejich trvalé použitelnosti**

- 1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požáru, které musejí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah. Jsou to:

Požární řád obce Dobrá

a) Přirozené -řeka Morávka -čerpací místo - brod u mostu do Skalice
- brod u železné lávky

b) Umělé – na území obce Dobrá je vybudován veřejný vodovod se sítí hydrantů, jejímž provozovatelem jsou Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. Ostrava, která je povinna zajišťovat její pravidelnou kontrolu.

2) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.

3) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

Článek 6

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze požár hlásit požár a způsob jejich značení

1) Požáry na území obce Dobrá se hlásí na telefonní číslo **150 nebo 112 nebo prostřednictvím ohlašovny požárů**.

2) Obec zřídila ohlašovnu požárů – **Budova čp. 31 (Hasičská zbrojnica, venkovní tlačítko)**.

3) Ohlašovny požárů musí být viditelně označeny tabulkou „**OHLAŠOVNA POŽÁRU**“ a požární značkou¹⁸⁾, vybaveny vhodnými prostředky tak, aby mohly kdykoliv přijímat hlášení o vzniku požáru.

4) Povinností ohlašovny požáru je zejména:

- přijímat hlášení o vzniku požárů a jiných mimořádných událostí v obci,
- oznámit požár na Krajské Operační a Informační Středisko (KOPIS) HZS MSK v Ostravě.

5) Existence samostatných ohlašoven požárů zřizovaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami a jejich činnost v rámci operačního řízení není touto obecně závaznou vyhláškou dotčena.

Článek 7

Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlašení požárního poplachu v obci Dobrá se provádí:

- požární sirénou instalovanou na objektu požární zbrojnice, a to dvakrát nepřetržitým tónem po dobu dvou minut s třiceti sekundovou přestávkou,
- pro JSDH – velitel jednotky zprávou sms, nebo telefonním hovorem,
- ověřování provozuschopnosti sirén se provádí akustickou zkouškou.

Článek 8

Síly a prostředky jednotek požární ochrany podle požárního poplachového plánu kraje

- 1) Požární poplachový plán Moravskoslezského kraje (dále jen požární poplachový plán) byl vydán samostatným nařízením kraje, které upravuje zařazení všech základních složek integrovaného záchranného systému (dále jen IZS) tj. i jednotek požární ochrany a ostatních složek IZS na území Moravskoslezského kraje do systému potřebnému ke zdolávání požárů a provádění záchranných prací.
- 2) Seznam jednotek požární ochrany podle požárního poplachového plánu Moravskoslezského kraje pro území obce Dobrá je uveden v příloze č.1 této obecně závazné vyhlášky.

Článek 9


Zrušovací ustanovení

Dnem účinnosti této závazné vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška č.1/2011, požární řád obce Dobrá.

Článek 10

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.


Ing. Jiří Carbol

starosta





Mgr. Milan Stypka

místostarosta

Vyvěšeno: 24. 03. 2014

Sejmuto:

Obecní úřad Dobrá
739 51 Dobrá

Marcela Krestová

Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 1/2011

**Síly a prostředky požární ochrany podle poplachového
plánu Moravskoslezského kraje**

Dobrá

Stupeň	Jednotka	Technika
I.	I. HS Nošovice	CAS 20 T 815
	III. SDH Dobrá	CAS 24 Renault, DA 12 AVIA
	III. SDH Vyšní Lhoty	CAS 32 T 148, DA 12 AVIA
	III. SDH Nošovice	CAS 20 MAN, DA 12 AVIA
II.	I. CHS Frýdek-Místek	CAS 20 T 815, CAS 32 T 815
	III. SDH Raškovice	CAS 20 T 815, CAS 32 T 148
	III. SDH Lučina	CAS 32 T 815, DA 12 AVIA
	III. SDH Frýdek	CAS 20 T 815, CAS 25 LIAZ
	III. SDH Dolní Domaslavice	CAS 15 Mercedes
	III. SDH Dopravice	CAS 32 T 815, DA 12 Ford
II.	III. SDH Hnojník	CAS 25 LIAZ, DA 12 AVIA
	V. SDH Vojkovice	NA T 805
	V. SDH Nižší Lhoty	DA 12 AVIA
	V. SDH Pazderna	DA 12 AVIA
	III. SDH Pražmo-Morávka	CAS 15 Renault, CAS 15 MAN
Z	dle rozhodnutí operačního střediska	

Operační jednotky jsou na místo zásahu (resp. do zálohy na požární stanici) povolávány pouze prostřednictvím Krajského Operačního a Informačního Střediska (KOPIS) Hasičského záchranného systému Moravskoslezského kraje v Ostravě.